



Układ sieci TT  
Ochrona od porażen :  
wyłącznik różnicowo-prądowy  
Instalację elektryczną wykonać  
przewodami:  
-oświetlenie YDYp 3x1,5  
-gniazda wtyczkowe YDYp 3x2,5  
-gniazdo 3-f YDY 5x4

TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH w Tucholi tel. (052) 3342097	Obiekt	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W KORONOWIE			Nr rys.
	Adres	Koronowo, ul. Ogrodowa, dz. nr 574/6			1
	Inwestor	Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo			Skala 1:50
	Rysunek	RZUT Parteru - rozbudowa Instalacja elektryczna	Upr. bud.	Data	
	Projektował:	Wacław Nowicki	UAN-Kz 7210/431-88	07. 2007	Podpis
	Sprawdził:	Ignacy Skonieczny	NB-W 7210/71/78	07. 2007	