

UWAGA:

Wykonawca winien przedstawić wyniki badania wody po zamontowaniu pompy docelowej rur pompowych.

Badanie wody należy wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015.1989).

Należy zastosować rurkę piezometryczną z rur PE zgodnie z projektem robót geologicznych, odcinek w obudowie studni o długości ok. 0,5 m z rury ocynkowanej z korkiem.

Wykreśla się z przedmiaru poz. nr 33

Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do decyzji środowiskowej .

zup. BURMISTRZA
Bolesław Grygorewicz
Bolesław Grygorewicz
Zastępca Burmistrza