

Koronowo, 2017-07-27

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koronowo.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz modyfikuje siwz:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie naszych wątpliwości dotyczących opisu przedmiotu zamówienia dotyczących rodzaju zastosowanych opraw oświetleniowych w częściach I, II, III, IV, VI i VII.

W projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej wykorzystano oprawę sodową SON-T Plus, z jednoczesną informacją o możliwości zastosowania opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED.

Ze względu na znaczne różnice w cenie pomiędzy tymi dwoma rodzajami lamp prosimy o podanie jakie oprawy mają być przyjęte to przygotowania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dla Części I, II, III, IV, VI, VII zamówienia, montażu **opraw oświetleniowych typu OU-05 LED o mocy max 80 W.**

Zamawiający modyfikuje zapis rozdziału VII pkt 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą może odbywać się pisemnie lub faksem (52 38 26 401) lub drogą elektroniczną na adres jolanta.dombrowska@um.koronowo.pl z zastrzeżeniem poniższych punktów.

z up. BURMISTRZA
Rafał Gibas
Zastępca Burmistrza