

Koronowo, 2017-08-04

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koronowo.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz modyfikuje siwz:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dysponuje mapami z Planem Zagospodarowania Terenu dla Projektów dotyczących części I, II, III i IV i czy może je udostępnić?

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez uzupełnienie SIWZ o Plany Zagospodarowania Terenu dla części I, II, III, IV.

Pytanie 2

Zwracamy uwagę, że w przedmiarach robót dotyczących części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII nie ma wyszczególnionych ewentualnych napraw brukarskich czy Zamawiający przewiduje naprawy brukarskie po robotach ziemnych? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje napraw brukarskich.

Pytanie 3

Ponieważ w przedmiarach pojawia się pozycja „Opłata za zajęcie pasa drogowego” – zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewiduje pobrać opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z budową oświetlenia drogowego?

Odpowiedź

W kwestii opłaty za zajęcie pasa drogowego należy uzyskać informację u Zarządcy dróg gminnych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koronowie ul. Al. Wolności 4.

Pytanie 4

Ponieważ projekty budowlane i budowlano – wykonawcze wskazują, iż w tym zadaniu będzie wykonywana tylko część słupów prosimy o dokładniejsze określenie zakresu robót, tzn. czy szafka sterująca jest już wybudowana? W jakim zakresie jest wybudowana linia kablowa w części: I, II, III, IV.

Odpowiedź

Zakres zrealizowanych robót zaznaczono na rysunkach kolorem żółtym. Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym:

- **rozdział III pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koronowo. W tym:

Część I - Budowa części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 8, w ul. Letniskowej, Błękitnej i Diamentowej w Koronowie – słupy SO-3/1/1, SO-3/1, SO-3/3/1, SO-3/3, SO-3/5, SO-2/23, SO-2/22, SO-1/14

Zakres prac:

- Ręczne wykopanie rowów dla kabli
- Wysypanie dna rowów kablowych piaskiem
- Ułożenie kabli w rowach kablowych
- Ułożenie kabli wielożyłowych w rurach i słupach
- Ułożenie bednarki w rowach kablowych
- Ułożenie rur ochronnych z PCV
- Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami
- Ręczne zasypanie rowów dla kabli
- Montaż słupów oświetleniowych z fundamentami, słupy S60 szt. 3 i S80 szt. 5
- Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych typu OU-05 LED o mocy max 80 W
- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej, skuteczności zerowania
- Badania linii kablowej

Część II - Budowa części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 8, w ul. Modrakowej, Kąkolowej, Rumiankowej w Koronowie – słupy SO-5/1, SO-5/9/2, SO-5/9/4, SO-5/9/6, SO-5/12, SO-5/14, SO-5/16, SO-5/18

Zakres prac:

- Ręczne wykopanie rowów dla kabli
- Wysypanie dna rowów kablowych piaskiem
- Ułożenie kabli w rowach kablowych
- Ułożenie kabli wielożyłowych w rurach i słupach
- Ułożenie bednarki w rowach kablowych
- Ułożenie rur ochronnych z PCV
- Ręczne zasypanie rowów dla kabli
- Montaż słupów oświetleniowych z fundamentami, słupy S60
- Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych typu OU-05 LED o mocy max 80 W
- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej, skuteczności zerowania
- Badania linii kablowej

Część III - Budowa części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 8, w ul. Siewnej, Letniskowej i Koralowej w Koronowie – słupy SO-2/10, SO-2/7, SO-2/2, SO-3/1, SO-4/1, SO-4/4, SO-4/8, SO-4/10

Zakres prac:

- Ręczne wykopanie rowów dla kabli
- Wysypanie dna rowów kablowych piaskiem
- Ułożenie kabli w rowach kablowych
- Ułożenie kabli wielożyłowych w rurach i słupach
- Ułożenie bednarki w rowach kablowych
- Ułożenie rur ochronnych z PCV
- Ręczne zasypanie rowów dla kabli
- Montaż słupów oświetleniowych z fundamentami, słupy S60 szt.7 i S80 szt.1
- Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych typu OU-05 LED o mocy max 80 W
- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej, skuteczności zerowania
- Badania linii kablowej

Część IV - Budowa części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 2, w ul. Tuszyny w Koronowie – słupy SO-1/2/1, SO-1/2,

Zakres prac:

- Ręczne wykopanie rowów dla kabli
- Wysypanie dna rowów kablowych piaskiem
- Ułożenie kabli w rowach kablowych
- Ułożenie kabli wielożyłowych w rurach i słupach
- Ułożenie bednarki w rowach kablowych
- Ułożenie rur ochronnych z PCV
- Ręczne zasypanie rowów dla kabli
- Montaż słupów oświetleniowych z fundamentami, słupy S60 szt.1 i S80 szt.1
- Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych typu OU-05 LED o mocy max 80 W
- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej, skuteczności zerowania
- Badania linii kablowej
- Montaż szafki oświetleniowej

Część V - Budowa oświetlenia placu zabaw – lampy solarne szt.2

Zakres prac:

- Dostawa i montaż lamp solarnych TS 6m z oprawą LED 30W i panelem 2x160W

Część VI - Budowa części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 6 w Samociążku – słupy 9/L3, 11/L2, 12/L3, 14/L2, 16/L1, 18/L3

Zakres prac:

- Ręczne wykopanie rowów dla kabli
- Wysypanie dna rowów kablowych piaskiem
- Ułożenie kabli w rowach kablowych
- Ułożenie kabli wielożyłowych w rurach i słupach
- Ułożenie bednarki w rowach kablowych
- Ułożenie rur ochronnych z PCV
- Ręczne zasypanie rowów dla kabli
- Montaż słupów oświetleniowych z fundamentami, słupy S70
- Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych typu OU-05 LED o mocy max 80 W
- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej, skuteczności zerowania
- Badania linii kablowej

Część VII - Rozbudowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 6, w ul. Jaworowej w Trzuszczynie – słupy SO-205/5, SO-205/4, SO-205/3, SO-205/2, SO-205/1, SO-205/3/1

Zakres prac:

- Ręczne wykopanie rowów dla kabli
- Wysypanie dna rowów kablowych piaskiem
- Ułożenie kabli w rowach kablowych
- Ułożenie kabli wielożyłowych w rurach i słupach
- Ułożenie bednarki w rowach kablowych
- Ułożenie rur ochronnych z PCV
- Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami
- Ręczne zasypanie rowów dla kabli
- Montaż słupów oświetleniowych z fundamentami, słupy S80

- Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych typu OU-05 LED o mocy max 80 W
- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej, skuteczności zerowania
- Badania linii kablowej

Część VIII – Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec, szt. 2

Zakres prac:

- montaż dwóch lamp solarnych posadowionych na stopach betonowych
- dane techniczne i charakterystyka lamp: TS 6m z oprawą LED 30W i panelem 2x160W.

UWAGA

Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa dla części I, II, III, IV, V, VI, VII obejmuje szerszy zakres robót budowlanych. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakres określony w Rozdziale III niniejszej SIWZ i przedmiarach robót. Na rysunkach kolorem żółtym zaznaczono wykonane odcinki linii kablowych.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Zapisy dotyczące terminu składania ofert otrzymują brzmienie:

- **w sekcji IV.6.2) ogłoszenia o zamówieniu** otrzymuje brzmienie:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: **2017-08-16, godzina: 09:00**

- **rozdział X pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** otrzymuje brzmienie:

Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób: **Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, przetarg nieograniczony, „Oferta na budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koronowo” oraz „nie otwierać przed 16 sierpnia 2017 r., godz. 09:30”**.

- **rozdział XI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, **pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro**, w terminie **do dnia 16 sierpnia 2017 r., do godz. 9:00**.

- **rozdział XI pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **16 sierpnia 2017 r., o godz. 09:30** w siedzibie zamawiającego w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo – sala narad, I piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmienione.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński