

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.
Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawcę w postępowaniu j.w.:

Pytanie 1

Moja firma przygotowuje kosztorys instalacji, która ma zostać wykonana w ramach przetargu na termomodernizację Zespołu Szkół we Wtelnie. W związku z tym, że dokumentacja zawiera zbyt mało szczegółowych informacji, zwracam się o podanie szczegółów dotyczących:

- parametrów technicznych modułu fotowoltaicznego /chyba, że istnieje pełna dowolność wyboru/,
- parametrów technicznych inwertera /j.w./,
- wymaganych zabezpieczeń prądowych po stronie DC i AC,
- sposobu mocowania do dachu konstrukcji systemowej pod moduły fotowoltaiczne,"

Odpowiedź:

W instalacji fotowoltaicznej założono zabudowę 50 paneli po 250 Wp. Pozostałe parametry paneli nie zostały określone.

Inwerter należy dobrać do mocy zamontowanej paneli fotowoltaicznych i ich parametrów technicznych.

Po stronie AC zabezpieczenie w RG 25 A. Po stronie DC zabezpieczenie należy zastosować w zależności od dobranego inwertera i ilości pasm paneli połączonych równolegle.

Niezależnie wymagane jest zastosowanie ochrony przepięciowej.

W celu zamontowania paneli fotowoltaicznych na dachu należy zastosować system montażowy pod balast z profilami pod trójkąty - z osłonami bocznymi i tylnymi – 1 i 2 rzędy poziomo. Kąt nachylenia 35°

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński