


Starosta Bydgoski
OŚ-V.6341.1.119.2014

P. M. Kowalczyk
[Signature]
DECYZJA

Bydgoszcz; dnia 31 grudnia 2014 r.



W oparciu o przepisy art. 147 ust. 1 i art. 181 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm./, art. 4 ust. 4 pkt 2), art. 9 ust. 1 pkt 14), art. 37 pkt 1) i pkt 2), art. 41, art. 46 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1), art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128, art. 131, art. 135 pkt 2), art. 138, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2012, poz. 145 z późn. zm./, §6, §7 i §11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm. /, oraz art. 104, art. 107 i art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Bolesława Grygorewicza, występującego w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

orzekam, co następuje:

I. Udzielam Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie – reprezentowanemu przez Dyrektora ZGKiM w Koronowie Pana Bolesława Grygorewicza – pozwolenia wodnoprawnego w następującym zakresie:

1) Na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego Wiskitno w następujących ilościach:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - maksymalnej godzinowej | - 32 m ³ /h |
| - średniej dobowej | - 179 m ³ /dobę |
| - maksymalnej rocznej | - 64235 m ³ /rok |

z utworów czwartorzędowych, z ujęcia zlokalizowanego na działce ewid. nr 112/7 obręb ewid. Wiskitno, gm. Koronowo, składającego się ze studni wierconej nr 2 o głębokości h = 86 m i zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej Q = 65,0 m³/h przy depresji s = 4,0 m.

Współrzędne geograficzne lokalizacji studni:

53°19'36,36" N ; 17°46'11,56" E

2) Na odprowadzanie wód popłucznych z płukania i stabilizacji złóż odżelaziaczy – po minimum 24-godzinny przetrzymaniu w żelbetowym odstożniku popłuczyn o przekroju prostokątnym, o wymiarach 2,4 x 3,4 x 2,5 m i pojemności użytkowej 9,0 m³ istniejącym wylotem do istniejącego stawu zlokalizowanego na dz. nr 127/41 obr. ewid. Wiskitno, w następujących ilościach:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - maksymalnej godzinowej | - 5,35 m ³ /h |
| - średniej dobowej | - 2,3 m ³ /dobę |
| - maksymalnej rocznej | - 836,9 m ³ /rok |

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

53°19'35,59" N ; 17°45'58,16" E

II. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt. I niniejszej decyzji udziela się na czas oznaczony tj. do **30 grudnia 2024 r.** pod następującymi warunkami:

1) prowadzony będzie na bieżąco rejestr poboru, w którym zapisywane będą odczyty z wodomierzy zainstalowanych na ujęciu,

- 2) stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach popłucznych nie będzie przekraczało wartości podanych w poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników
1.	zawiesiny ogólne	35 mg/l
2.	żelazo ogólne	10 mg Fe/l

- 3) próbki ścieków do badań na zawartość zanieczyszczeń pobierane będą zawsze z tego samego miejsca tj. ze studzienki rewizyjnej za odстойnikiem,
- 4) analizy ścieków na zawartość zanieczyszczeń określonych w punkcie II. ppkt 2) wykonywane będą co najmniej raz na dwa miesiące,
- 5) urządzenia wodne utrzymywane będą w należytych stanie technicznym oraz właściwie eksploatowane,
- 6) w terminie dwóch lat od dnia udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego należy przeprowadzić pomiarowe badania kontrolne wydajności studni nr 2, a wyniki badań pomiarowych przedłożyć w tut. urzędzie. Ponadto w czasie obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego należy wykonywać corocznie badanie poziomu zalegania zwierciadła statycznego i dynamicznego wody,
- 7) woda pobierana z ujęcia może zostać podana do spożycia wyłącznie po przebadaniu i stwierdzeniu zgodności z wymogami jakości określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 8) uprawniony odpowiada za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć w związku z realizacją nadanych uprawnień.

III. Niniejsza decyzja nie zwalnia od przestrzegania innych warunków określonych przez organy opiniujące i uzgadniające.

IV. Decyzja niniejsza nie upoważnia do naruszania praw osób trzecich.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Niniejszą decyzję wydano w oparciu o opracowanie pn.: „OPERAT WODNOPRAWNY na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w miejscowości Wiskitno”, opracowane przez mgr inż. Karolinę Klonowską w grudniu 2014 r.

Odpowiedzialność za zgodność treści zawartych w operacie wodnoprawnym ze stanem faktycznym ponosi autor tego operatu.

Uzasadnienie:

Bolesław Grygorewicz występujący w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zwrócił się do tut. organu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia głębinowego w miejscowości Wiskitno, gm. Koronowo oraz w zakresie odprowadzania wód popłucznych z płukania i stabilizacji złóż odżelaziaczy, po minimum 24-godzinnym przetrzymaniu w odstojniku wód popłucznych do stawu zlokalizowanego na działce nr 127/41 w m. Wiskitno.

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, zawiadomieniem z dnia 8 grudnia 2014 r. podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie. Informacja została przesłana Stronom postępowania, wywieszona na tablicach informacyjnych w tut. urzędzie i Urzędzie Miejskim w Koronowie oraz zamieszczona w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej <http://powiat-bydgoski.bip.net.pl>. Jednocześnie w piśmie z dnia 8 grudnia br. poinformowano Strony postępowania wodnoprawnego o możliwości zapoznania się z zebraniem materiałem dowodowym, oraz o możliwości zgłaszania żądań dotyczących toczącego się postępowania. W wyznaczonym terminie żadna ze Stron postępowania nie zapoznała się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, nikt również nie wypowiedział się w stosunku do zgromadzonych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych w sprawie żądań.

Po przeanalizowaniu zebranych dokumentów ustalono co następuje:

Ujęcie wody w Wiskitnie składa się z jednej studni głębinowej eksploatującej utwory czwartorzędowe. Woda bezpośrednio ze studni nie nadaje się do użytku ze względu na podwyższoną zawartość związków żelaza i manganu. Dlatego woda podlega procesowi uzdatnienia w Stacji Uzdatniania Wody. Uzdatnianie wody polega na zmniejszeniu do dopuszczalnych ilości związków żelaza i manganu. Normy jakościowe określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417). Odrębnym elementem uzdatnienia wody jest jej dezynfekcja, która następuje w razie potrzeb.

W ramach uzdatniania wody powstają ścieki. Są to wody popłuczne powstałe w wyniku płukania filtrów. Wody te są czasowo przetrzymywane w osadniku, gdzie po sklarowaniu odprowadzane są do stawu zlokalizowanego na dz. nr 127/41 obr. ewid. Wiskitno. Nieruchomości na których zlokalizowane są studnia i stacja uzdatnia wód stanowi własność Gminy Koronowo. Działka ewid. nr 127/41 na której zlokalizowano staw stanowi własność osób fizycznych. Właściciele stawu wyrazili zgodę na zrzut wód popłucznych z SUW do stawu zlokalizowanego na ich nieruchomości.

Wojewoda Bydgoski decyzją z dnia 22 października 1974 r., znak: GL 410/517/74 zatwierdził zasoby ujęcia o wydajności $Q = 65 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 4,0 \text{ m}$.

Urządzeniami do pomiaru wydobytej wody są wodomierze śrubowe kołnierzowe typu MZ o średnicy 100 mm do pomiaru poboru wody surowej oraz 100 mm do pomiaru wody uzdatnionej.

W budynku SUW zainstalowano trzy odżelaziacze ciśnieniowe $D = 1500 \text{ mm}$, hydrofory o pojemności 4500 l każdy, trzy aeratory zewnętrzne o pojemności 150 l każdy, sprężarkę VAN-CE wodomierze do pomiaru wody surowej i uzdatnionej oraz pompę głębinową typu GC.0.06 o mocy 11 kW. Przy budynku SUW znajduje się odstojnik wód popłucznych wykonany jako żelbetowy o przekroju prostokątnym, o wymiarach $2,4 \times 3,4 \times 2,5 \text{ m}$. Pojemność użytkowa odstojnika wynosi $9,0 \text{ m}^3$.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym cytowaną wyżej ustawę Prawo wodne, a w szczególności art. 9 ust. 1 pkt 14) definiujący pojęcie „ścieków”, art. 37 uściślający rodzaje szczególnego korzystania z wód oraz art. 122 określający rodzaje przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jak również cytowane

wyżej rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, uznano wniosek za uzasadniony.

Z uwagi na powyższe, jako organ właściwy - zgodnie z art. 140 ust. 1 Prawa wodnego - do załatwienia przedmiotowej sprawy, orzekłem jak w osnowie decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wniesione za pośrednictwem Starosty Bydgoskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



Pobrano opłatę skarbową w wysokości 434,00 zł zgodnie z treścią części III ust. 24 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2014 r., poz. 1628/ oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej /Dz. U. Nr 187, poz. 1330/.

Z up. Starosty Bydgoskiego
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa
Zygmunt Michalak

Otrzymują:

1. Bolesław Grygorewicz
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
86-010 Koronowo; Al. Wolności 4
2. Burmistrz Koronowa
3. Andrzej Ryński – Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
80-804 Gdańsk; ul. Rogaczewskiego 9/19
4. Sławomir Głonek
5. Wiesława Głonek
6. Włodzimierz Głonek
7. Justyna Głonek
8. a/a.
/2 egz. /

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-804 Gdańsk; ul. Rogaczewskiego 9/19
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
85-079 Bydgoszcz; ul. Kościuszki 27