

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. **Przebudowa ulicy Kościelnej w Mąkowarsku** (znak postępowania ZP.271.1.4.2019).

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), udziela się odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

Pytanie:

Zgodnie z załączoną dokumentacją, warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 8cm. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16; z zachowaniem wymaganej grubości i zgodnie z dokumentem WT2 2014.

Odpowiedź:

Warstwę wiążącą wykonać z betonu asfaltowego AC11W.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 z zachowaniem wymaganej grubości i zgodnie z dokumentem WT2 2014.

z up. BURMISTRZA

Piotr Kazimiński
Zastępca Burmistrza

