

Koronowo, dnia 08 października 2020 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont nawierzchni dróg gminnych w Koronowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania Wykonawcy oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m², lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie 2

W przedmiarach (ul. Pomianowskiego i ul. Spichlerzowa) jest następujący opis:

- w pkt 7d.2 „wykonanie warstwy wiążącej z masy grysowo – żwirowej asfaltu lanego – grubość po zagęszczeniu 2 cm”,
- w pkt 8d.2 „wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z masy grysowo-żwirowej asfaltu lanego – dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Krotność =3”
- w pkt 9d.2 „wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy grysowej asfaltu lanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm”.

Łączna grubość warstw 7cm.

W SST D-05.03.05a nawierzchnia z betonu asfaltowego (dotyczącym ul. Pomianowskiego i ul. Spichlerzowa) jest wymieniona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S asfalt 50/70.

W opisach technicznych (ul. Pomianowskiego i ul. Spichlerzowa) jest zapis „wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z warstwy wiążącej oraz ścieralnej o łącznej grubości 8cm...”.

Prosimy o podanie konstrukcji, grubości warstw jakie należy wykonać w ramach inwestycji. Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania warstw z asfaltu lanego to prosimy dołączenie brakujących SST i poprawienie dokumentacji technicznej.

Odpowiedź:

Przedmiary są poglądowe. Zamawiający wymaga wykonania:

- 4 cm warstwy wiążącej,
 - 4 cm warstwy ścieralnej
- z betonu asfaltowego. Nie wymaga się wykonania warstw z asfaltu lanego.

Pytanie 3

Prosimy o załączenie brakującego SST (warstwa wiążąca).

Odpowiedź:

Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień SST (warstwa wiążąca).

z up. BURMISTRZA

Sławomir Warszelski
Zastępca Burmistrza

Kłopotyńska