

ZP/341/05/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Sukcesywne dostawy pomp głębinowych

Numer ogłoszenia: 184185 - 2010; **data zamieszczenia:** 12.07.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Publicznych: tak, **numer ogłoszenia w BZP:** 134723 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy pomp głębinowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pomp głębinowych, których szczegółowy opis techniczny znajduje się poniżej. Poz. 1 Wydajność Q [m³/h] - 110:130 Wysokość podnoszenia H [m] - 55 - 1 szt. Poz. 2 Wydajność Q [m³/h] - 40 Wysokość podnoszenia H [m] - 115 - 1 szt. Poz. 3 Wydajność Q [m³/h] - 18 Wysokość podnoszenia H [m] - 90 - 1 szt. Poz. 4 Wydajność Q [m³/h] - 15 Wysokość podnoszenia H [m] - 80 - 1 szt. Poz. 5 Wydajność Q [m³/h] - 20 Wysokość podnoszenia H [m] - 80 - 1 szt. Poz. 6 Wydajność Q [m³/h] - 6 Wysokość podnoszenia H [m] - 100 - 1 szt. Poz. 7 Wydajność Q [m³/h] - 15 Wysokość podnoszenia H [m] - 65 - 1 szt. Poz. 8 Wydajność Q [m³/h] - 20 Wysokość podnoszenia H [m] - 32 - 1 szt. Poz. 9 Wydajność Q [m³/h] - 52 Wysokość podnoszenia H [m] - 60 - 1 szt. Poz. 10 Wydajność Q [m³/h] - 48 Wysokość podnoszenia H [m] - 50 - 1 szt. Poz. 11 Wydajność Q [m³/h] - 42 Wysokość podnoszenia H [m] - 25 - 1 szt. Poz. 12 Wydajność Q [m³/h] - 25 Wysokość podnoszenia H [m] - 87 - 1 szt. Poz. 13 Wydajność Q [m³/h] - 30 Wysokość podnoszenia H [m] - 68 - 1 szt. Pompy głębinowe muszą posiadać odporność na zawartość piasku w wodzie do 100g/m³. Wymagane jest żeby silniki elektryczne pomp głębinowych były mokre, przewijalne; naprawialne. Maksymalny termin dostawy

wynosi cztery tygodnie. Pompy głębinowe muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Pompy muszą posiadać atest PZH do stosowania wydobycia wody w celach spożywczych. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego, o określonych parametrach i ilościach wynikającą z bieżących potrzeb na telefoniczne zamówienie Zamawiającego. W przypadku awarii w okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem odbierze reklamowaną pompę i w terminie 14 dni usunie usterki i dostarczy do siedziby Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.21.30-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

*** Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

*** HYDRO - VACUM S.A. UL. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.**

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

*** Cena wybranej oferty:** 88090,35

*** Oferta z najniższą ceną:** 66488,12 / **Oferta z najwyższą ceną:** 101949,30

*** Waluta:** PLN.

Zatwierdził:

Dyrektor ZGKiM

inż. Ryszard Chrzanowski

Metryczka

Wytworzył:	Angelika Gordon-Wolfram
Data wytworzenia:	12.07.2010
Opublikował w BIP:	Angelika Angelika

Data opublikowania:	12.07.2010 12:35
Liczba wyświetleń:	53