

# Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <http://sbip66.lo.pl/artykul/716-14596-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-pn-budowa-studni-glebinowej-sw-lipinki>

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn.: Budowa studni głębinowej SW Lipinki**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

**pn.:**

**Budowa studni głębinowej SW Lipinki**

Numer ogłoszenia w BZP: 258524 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia w BZP: 127543 - 2015r.

W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa studni głębinowej SW Lipinki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa studni głębinowej SW Lipinki.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Wykonanie otworu wiertniczego ujmującego wodę podziemną metodą mechaniczno-udarową w rurach śred. 18 do głębokości 80,0 m.

W wykonanym otworze zabudować kolumnę filtrową z rur pełnych i szczelinowych grubościennych w następujących odcinkach:

- rura nadfiltrowa śred. 315/300 na długości 58,20 m

- część robocza - filtr szczelinowy śred. 315/300 na długości 20,00 m

- rura podfiltrowa śred. 315/300 na długości 2,00 m.

Do pompowania wody z wykonanego otworu przyjęto pompę zatapialną głębinową z instalacją tłoczną od pompy do głowicy studziennej z rur stalowych nierdzewnych kołnierzowych Dn 150 (wg DIN 4922).

2. Wykonanie obudowy studni wierconej z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej

2,0 m i wysokości 3,25 m z pokrywą żelbetową śred. 2,0 i włączami stalowymi 0,6 m.

3. W obudowie studni należy zamontować urządzenia zgodnie z dokumentacją.

4. Całość prac i badań objętych zamówieniem wymaga nadzoru hydrogeologa, posiadającego uprawnienia w zakresie hydrogeologii.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

**HYDROGEOWIERT Patrycja Kępska i wspólnicy spółka jawna, ul. Droga Jeziorna 8, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.**

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 256993,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

**Cena wybranej oferty: 166.245,09 zł**

Oferta z najniższą ceną: 166.245,09 / Oferta z najwyższą ceną: 237.636,00

Waluta: PLN .

Burmistrz Koronowa

## **Metryczka**

<b>Wytworzył:</b>	Elżbieta Szalska
<b>Data wytworzenia:</b>	01.10.2015
<b>Opublikował w BIP:</b>	Elżbieta Szalska
<b>Data opublikowania:</b>	01.10.2015 12:31
<b>Liczba wyświetleń:</b>	4